

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/168802/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/34744/CFO
दिनांक : 13-08-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **CLM PUBLIC SCHOOL** पता **PLOT NO-77, AEMANABAD, KP-5, SECTOR-01, GREATER NOIDA** तहसील - **DADRI** प्लाट एरिया **6200 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया - (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
CLM PUBLIC SCHOOL	4	0	14.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **CLM PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **18-08-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JOGENDER SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **18-08-2025** से **17-08-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **CLM PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **CLM PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, स्वनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Pradeep Kumar

4CBB1A74FF15FCECE730717855B25A8D9A117827

18-08-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **18-08-2025**
स्थान : **GAUTAM BUDDH NAGAR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.